

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ,
АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Веселовский
район, х. Ленинский, ул.Новая, 36

(место составления акта)

« 24 » февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

11.10

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

N 230020

По адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Ленинский, ул.Новая, 36
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 25.01.2021г. № 230020 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинская средняя общеобразовательная школа
(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинская средняя общеобразовательная школа Олексюк Татьяна Васильевна 02.02.2021г. 10-00час
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Руденко Татьяна Ивановна
Привлекаемые специалисты ФБУЗ:

врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском, Весёловском и Кагальницком районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде Климову Яну Сергеевну; врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде Антоненко Галину Дмитриевну; врача-лаборанта филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде Герасимову Марину Александровну; помощника врача по коммунальной гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском, Весёловском и Кагальницком районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде Воробьеву Нину Дмитриевну; Чухирь Инну Геннадьевну –

химика-эксперта заведующего санитарно-гигиенической лабораторией в г. Азове и Азовском районе филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде; Власову Светлану Александровну помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде; Брусову Анну Дмитриевну - помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ленинская средняя общеобразовательная школа Олексюк Татьяна Васильевна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
02.02.2021г 10.00час - 11-20час Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х.Ленинский, ул.Новая, 3б

- на потолке в углу возле кабинета физики имеются дефекты в виде следов протекания, отслоения побелки и частично штукатурки;

- в кабинетах химии, ОБЖ на потолке визуально обнаружены трещины и частичное отслоение верхнего слоя побелки, что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- угол в спальне группы дошкольного образования, имеет признаки грибкового поражения; на стенах в цеху для сырой продукции имеются дефекты в виде отслоения верхнего слоя покрытия и поражение грибом, что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- пол учебных кабинетов имеет дефекты: №5 математики – расхождение линолеума, №9 информатики – щели, отслоение краски; в коридорах покрытие пола частично нарушено, имеются выбоины, что делает их недоступными для проведения влажной обработки и дезинфекции, и противоречит п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в учебных кабинетах начальных классов, кабинете №3 английского языка, кабинете № 5 математики, кабинете №6, кабинете №7 ОБЖ, кабинете №8 русского языка имеются перегоревшие лампы, что противоречит п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- в учебных кабинетах 1класса, 2класса над учебными досками отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, что противоречит п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20;

- в спортзале осветительные приборы не имеют защитную конструкцию, что противоречит п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20;

- туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- туалеты не обеспечены горячей водой, что противоречит п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Вышеперечисленное является нарушением ст.11, ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. №52-ФЗ, п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9, 2.4.4, 2.8.6, 2.4.11, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Лицом, допустившим данные нарушения, является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинская средняя общеобразовательная школа.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: поручение №23-26/56 от 01.02.2021г на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 в отношении филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде, экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций №05.2-01/103 от 12.02.2021г., экспертное заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса №05.2-01/104 от 12.02.2021г., экспертное заключение о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности №05.2-01/102 от 12.02.2021г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №05.2-01/105 от 12.02.2021г., протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №21-22.04.1-148-Б от 08.02.2021г., №21-22.04.1-149-Б от 12.02.2021г., №21-22.04.1-230-Б от 09.02.2021г., предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 20 от 24.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Руденко Татьяна Ивановна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ленинская средняя общеобразовательная школа Олексюк Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“21”

02

20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)